



ВОДООТВЕДЕНИЕ
РЕСУРСОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
г. Вятские Поляны

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ООО «ВОДООТВЕДЕНИЕ»**

(ООО «Водоотведение»)

612964, РФ, Кировская обл., г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, 1а
ИНН 4307017925 КПП 430701001 ОГРН 1144307000881
р/сч 40702810400050157072 ПАО «Норвик Банк»
E-mail: vodootvedeniye@inbox.ru тел: 8(83334) 6-24-82

ПРОТОКОЛ № 110

заседания Технической комиссии по определению возможности на присоединение к безнапорной канализационной сети двух строящихся 64-х квартирных жилых домов по адресу:
ул. Энергетиков, г. Вятские Поляны

«01» июня 2022 года

г. Вятские Поляны

Председатель комиссии: Главный инженер

- А.М. Глушков

Члены комиссии:

1. Начальник участка канализационных сетей
2. Инженер эколог

- Н.Г. Ложкин
- Н.З. Сафина

Приглашенные:

Заявитель по телефону 8-939-344-73-55

(отметка о приглашении заявителя)

Генеральный директор ЗАО «Мамадышстрой» З.М. Гараев

(Ф.И.О., должность, адрес)

Основание:

Заявление № 78 от 30.05.2022г.


По теме совещания выступили все присутствующие. После рассмотрения представленных Заявителем документов, комиссией было принято решение:

1. Выдать технические условия на присоединение к сетям безнапорной канализации.
2. Вывод безнапорной канализации от двух строящихся 64-х квартирных жилых домов по улице Энергетиков до КК-пр (канализационный колодец проектируемый) предусмотреть на границах земельного участка. Вывод безнапорной канализации от строящихся жилых домов произвести в существующий городской коллектор д/у 200 мм по улице Энергетиков в колодец КК-17 (схема прилагается).

Главный инженер ООО «Водоотведение»

 / А.М. Глушков /

Начальник участка канализационных сетей

 / Н.Г. Ложкин /

Инженер эколог

 / Н.З. Сафина /

Заявитель – генеральный директор,
ЗАО «Мамадышстрой»

 / З.М. Гараев /