



ВОДООТВЕДЕНИЕ  
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  
г. Вятские Поляны

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
ООО «ВОДООТВЕДЕНИЕ»  
(ООО «Водоотведение»)

612960, РФ, Кировская обл., г. Вятские Поляны, ул. Азина, 47  
ИНН 4307017925 КПП 430701001 ОГРН 1144307000881  
р/сч 40702810400050157072 ПАО «Норвик Банк»  
E-mail: [vodootvedenie@ntcex.ru](mailto:vodootvedenie@ntcex.ru) тел: 8(93334) 6-24-82

ПРОТОКОЛ № 159

заседания Технической комиссии по определению возможности на присоединение к безнапорной канализационной сети нежилых помещений 06 и 07 (подвал) по адресу г. Вятские Поляны, ул. Кукина, д.50

«12» октября 2023 года

г. Вятские Поляны

Председатель комиссии: Начальник производства - В.В. Сухих  
Члены комиссии:  
1. Начальник участка канализационных сетей - Н.Г. Ложкин  
2. Инженер эколог - Н.З. Сафина

Приглашенные:

Заявитель по телефону 8-919-501-67-31  
(отметка о приглашении заявителя)

Хуснутдинов Азат Ильнурович, Вятские Поляны, ул. Ленина, д. 75, кв. 16  
(Ф.И.О., должность, адрес)

Основание:

Заявление от 11.10.2023г.

По теме совещания выступили все присутствующие. После рассмотрения представленных Заявителем документов, комиссией было принято решение:

1. Выдать технические условия на присоединение к сетям безнапорной канализации.
2. Вывод безнапорной канализационной сети от нежилых помещений 06 и 07 (подвал) присоединить к безнапорной канализационной сети по ул. Кукина, точка врезки – существующий канализационный колодец КК-38 (схема прилагается).


Начальник производства ООО «Водоотведение»

 / В.В. Сухих /

Начальник участка канализационных сетей

 / Н.Г. Ложкин /

Инженер эколог

 / Н.З. Сафина /

Заявитель

 / А.И. Хуснутдинов /