



ВОДООТВЕДЕНИЕ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПУБЛИЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
г. Вятские Поляны

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
ООО «ВОДООТВЕДЕНИЕ»**

(ООО «Водоотведение»)

612964, РФ, Кировская обл., г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, 1а  
ИНН 4307017925 КПП 430701001 ОГРН 1144307000881  
р/сч 40702810400050157072 ПАО «Норвик Банк»  
E-mail: [vodoostvedenie@inbox.ru](mailto:vodoostvedenie@inbox.ru) тел: 8(83334) 6-24-82

**ПРОТОКОЛ №53**

заседания Технической комиссии по определению возможности на присоединение к безнапорной канализационной сети водозабора №4 (р-н «Стрелка»), кадастровый участок 43:41:000052:36

«17» октября 2019 года

г.Вятские Поляны

Председатель комиссии: - директор С.М.Гладышев  
Члены комиссии:  
1. Начальник участка канализационных сетей - Н.Г.Ложкин  
2. Инженер ПТГ - М.А.Парфенова

Приглашенные:

**Заявитель** приглашен по телефону

(отметка о приглашении заявителя)

Главный инженер ООО «Водоканал» А.С.Паюров

(Ф.И.О., должность)

Основание:

Письмо ООО «Водоканал» г. Вятские Поляны № 01-03 /485 от 15.10.2019г.

По теме совещания выступили все присутствующие. После рассмотрения представленных Заявителем документов, комиссией было принято решение:

1. Вывод безнапорной канализации от водозабора №4 присоединить к безнапорной канализационной сети Ø 250 по ул. Советская, точка присоединения канализационный колодец КК -27.
2. Выкопировка из схемы канализационных сетей города Вятские Поляны с указанием точки врезки прилагается.


Директор ООО «Водоотведение»

 /С.М.Гладышев/


Начальник участка канализационных сетей

 / Н.Г.Ложкин/

Инженер ПТГ

 / М.А.Парфенова/

Заявитель: главный инженер  
ООО «Водоканал»

 /А.С.Паюров/



ВОДООТВЕДЕНИЕ  
РЕГУЛИРУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
г. Вятские Поляны

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
ООО «ВОДООТВЕДЕНИЕ»  
(ООО «Водоотведение»)

612964, РФ, Кировская обл., г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, 1а  
ИНН 4307017925 КПП 430701001 ОГРН 1144307000881  
р/сч 40702810400050157072 ПАО «Норвик Банк»  
E-mail: vodootvedenie@inbox.ru тел: 8(83334) 6-24-82

ПРОТОКОЛ №54

заседания Технической комиссии по определению возможности на присоединение к безнапорной канализационной сети жилого дома по адресу: 1-й пер. Советский, г. Вятские Поляны, кадастровый номер участка 43:41:000046:682

«11» ноября 2019 года

г. Вятские Поляны

Председатель комиссии: - главный инженер А.М.Глушков  
Члены комиссии:  
1. Начальник участка канализационных сетей - Н.Г.Ложкин  
2. Инженер ПТГ - М.А.Парфенова

Приглашенные:

Заявитель по телефону

(отметка о приглашении заявителя)

Жевлаковой Тамара Николаевна – собственник участка по адресу: Кировская область, г. Вятские Поляны, 1-й пер. Советский.

(Ф.И.О., должность, адрес) \*

Основание:

Заявление от 08.11.2019г.

По теме совещания выступили все присутствующие. После рассмотрения представленных Заявителем документов, комиссией было принято решение:

1. Выдать технические условия на присоединение к сетям безнапорной канализации.
2. Вывод безнапорной канализации от жилого дома по адресу 1-й пер. Советский присоединить к безнапорной канализационной сети Ø800 по ул. Азина через существующие сети наружной канализации по 1-му пер. Советскому, согласовав с владельцами данного участка сети. Точка присоединения канализационный колодец КК – 310.

Главный инженер ООО «Водоотведение» \_\_\_\_\_ /А.М.Глушков/

Начальник участка канализационных сетей \_\_\_\_\_ /Н.Г.Ложкин/

Инженер ПТГ \_\_\_\_\_ /М.А.Парфенова/

Заявитель \_\_\_\_\_ /Т.Н. Жевлакова/